



SPECIFICHE MATERIALI

Calcestruzzo	R _m (N/mm ²)	Classe di esposizione ENY 206	ρ _c (%)	Classe di consistenza	Copriferro Cl _n (mm)
fondazioni	C32/40	XC4	0.50	S4	50

È severamente vietata qualunque aggiunta d'acqua in cantiere.
 Classe di resistenza del cemento: Testo Unico per le Costruzioni (2018) - UNI 11104-2016
 Tutte le caratteristiche sopra riportate devono essere riportate nella bolla di consegna della fornitura.
 Prima di ogni getto deve essere avvisata la D.L. strutturale.
 Eseguire i prelievi per i controlli di accettazione del conglomerato secondo la normativa vigente per le Costruzioni (2018).
 In ogni caso, deve essere comunque eseguito ALMENO UN PRELIEVO PER OGNI GIORNO DI GETTO.
 PRIMA DI ESEGUIRE IL GETTO È OBBLIGATORIO VERIFICARE IL COPRIFFERO IN OPERA DA PARTE DELLA D.L.

ACCIAIO B450C
(controllato in stabilimento)

f _y (N/mm ²)	f _t (N/mm ²)	A _k (%)
≥ 450	≥ 540	≥ 7.5

NORME DI ESECUZIONE

LUNGHEZZE DI SOVRAPPOSIZIONE MINIME PER ARMATURE CORRENTI

Diametro	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø20	RETI
cm	50	70	100	120	120	2	maglie

L'ideoneità del piano di posa delle fondazioni dovrà essere verificata in sito a cura della D.L., così come il piano di ripresa dei pilastri e delle altre strutture verticali.
NOTE
 - Tutte le misure dovranno essere verificate in loco
 - Verificare inoltre la rispondenza delle quote indicate con i disegni architettonici.
 - Nessuna opera in c.a. potrà essere gettata e disarmata senza la preventiva autorizzazione della D.L.
 - Non effettuare fori sulle strutture portanti senza previa approvazione della D.L.

Regione Piemonte Città' Metropolitana di Torino

COMUNE DI FRONT

COSTRUZIONE DI PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE MALONE

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola: **5** Tracciamento fondazioni
Scala: 1:20

prog. architettonico: STUDIO VESSE (ingegneri associati) ing. Mario Vaudagna, ing. Stefano Vaudagna
Via Silvio Pellico 12, 10123 CRE (TO)
Tel. 011 6622229 - mail: info@studiovesse.it

prog. strutturale: **IPROGETT** ing. Alberto Gioi, ing. Alessandro Bruzzeri
C.so Principe Amedeo 10, 10122 TORINO
Tel. 011 6660040 - mail: info@iprogett.it

REV. DATA / DATA DESCRIZIONE / DESCRIZIONE
00 Novembre 2019 Prima Emissione